



Office Of Joint Director/Fire Officer SHAHDOL
SHAHDOL Division , SHAHDOL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100005897/FNOC/COL/2022/3511

आवेदन की तिथि / Application Date : May 24, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 21-Jul-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : KENDRIYA VIDYALAYA ANUPPUR

आवेदक का पता / Applicant Address : KENDRIYA VIDYALAYA ANUPPUR IN CAMPUS OF GOVT.
EXCELLENCE HIGHER SECONDARY SCHOOL CHETNA NAGAR
INDIRA CHOWK ANUPPUR 484224

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : PROVISIONAL

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 6 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 1350 (Sq.Mtr)

संपत्ति का पता / Property Address : IN CAMPUS OF GOVT. EXCELLENCE HIGHER SECONDARY
SCHOOL CHETNA NAGAR INDIRA CHOWK ANUPPUR NAGAR
PALIKA

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100005897 भवन हेतु प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति,

प्राचार्य, (केन्द्रीय विद्यालय अनूपपुर)
शासकीय एक्सिलेंस हायर सेकेण्डरी स्कूल कैम्पस के अन्दर
चेतना नगर इंदिरा चौक अनूपपुर
जिला अनूपपुर (म0प्र0)

विषय - ई-नगर पालिका पोर्टल पर आवेदन क्रमांक 6100005897/FNOC/COL/2022/3511 प्रोविजनल फायर एनओसी बावत।
विषयान्तर्गत प्राचार्य, (केन्द्रीय विद्यालय अनूपपुर) शासकीय एक्सिलेंस हायर सेकेण्डरी स्कूल कैम्पस के अन्दर चेतना नगर इंदिरा चौक
अनूपपुर जिला अनूपपुर (म0प्र0) द्वारा अपने संस्थागत भवन (केन्द्रीय विद्यालय अनूपपुर), क्षेत्रफल 1350 वर्गमीटर एवं 06.00 मीटर ऊंचे भवन में
प्रोविजनल फायर एनओसी हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर
CONSULTENT से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्नि सुरक्षा संबंधी 53 बिन्दु की जानकारी, शपथ पत्र आर्किटेक्ट्स/ इंजीनियर
तथा आवेदन कर्ता के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है। गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया, साथ ही फायर आफिसर से स्थल
निरीक्षण कराया गया है। और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.

नियोजित अध्यक्ष / Nominee Chairman
वि.प्र.स./V.M.C.
केन्द्रीय विद्यालय अनूपपुर
Kendriya Vidyalaya Anuppur

Page 1 of 4

I/C CBSE

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय अनूपपुर
चेतनानगर, इंदिरा चौक, अनूपपुर
पिन-484224



Office Of Joint Director/Fire Officer SHAHDOL
SHAHDOL Division , SHAHDOL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100005897/FNOC/COL/2022/3511

आवेदन की तिथि / Application Date : May 24, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 21-Jul-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : KENDRIYA VIDYALAYA ANUPPUR

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.

Page 2 of 4

प्रनोनीत अध्यक्ष / Nominee Chairman
वि.प्र.स./V.M.C.
केन्द्रीय विद्यालय अनूपपुर
Kendriya Vidyalaya Anuppur

I/C CBSE

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय अनूपपुर
चेतनानगर, इंदिरा चौक, अनूपपुर
पिन-484224



Office Of Joint Director/Fire Officer SHAHDOL
SHAHDOL Division , SHAHDOL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100005897/FNOC/COL/2022/3511

आवेदन की तिथि / Application Date : May 24, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 21-Jul-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : KENDRIYA VIDYALAYA ANUPPUR

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 01 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की एक प्रति सहज गोचर स्थल (रिसेप्शन) पर चस्पा करना अनिवार्य होगा।

(6) इस अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता जारी दिनांक से केवल 01 वर्ष की ही होगी। 01 वर्ष उपरान्त टेम्परेरी अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा, साथ ही एक माह के अन्दर विभाग में रजिस्टर्ड फायर कन्सल्टेन्ट के माध्यम से भवन का आडिट कराने के पश्चात आडिट की एक प्रति संबंधित नगर पालिका/परिषद में जमा कराना होगा। चूंकि भवन विगत कई वर्षों से संचालित है।

(7) यदि निकाय द्वारा जारी की गई भवन अनुज्ञा एवं स्थल पर किये गये निर्माण के क्षेत्रफल में अन्तर होता है तो अस्थायी एनओसी प्राप्त करने के पूर्व (01 वर्ष के भीतर) प्रशमन की प्रक्रिया को पूर्ण कराकर ही ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें

संनोनीत अध्यक्ष/Nominee Chairman
वि.प्र.स./V.M.C.
केन्द्रीय विद्यालय अनूपपुर
Kendriya Vidyalaya Anuppur

Page 3 of 4

I/C - CBSE

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय अनूपपुर
चेतनानगर, इंदिरा चौक, अनूपपुर
पिन-484224



Office Of Joint Director/Fire Officer SHAHDOL
SHAHDOL Division , SHAHDOL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100005897/FNOC/COL/2022/3511

आवेदन की तिथि / Application Date : May 24, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 21-Jul-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : KENDRIYA VIDYALAYA ANUPPUR

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

RAMESHW
AR PRASAD
SONI

Digitally signed by
RAMESHWAR
PRASAD SONI
Date: 2022.07.21
13:57:21 +05'30'

Joint Director/Fire Officer SHAHDOL

SHAHDOL Division , SHAHDOL
Madhya Pradesh

प्राचार्य

केन्द्रीय विद्यालय अनूपपुर
चेतनानगर, इंदिरा चौक, अनूपपुर
पिन-484224

प्रनोनीत अध्यक्ष/Nominee Chairman

वि.प्र.स./V.M.C.

केन्द्रीय विद्यालय अनूपपुर
Kendriya Vidyalaya Anuppur

Page 4 of 4

I/c - CBSE